



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES  
SECRETARIA DE OBRAS

## **MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO**

Guarda corpo e corrimão – Praça Sereno

Cataguases  
Agosto/2023



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SECRETARIA DE OBRAS

### 1. GUARDA CORPO:

A fabricação e instalação dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as especificações das normas NBR 9050/2020, NBR 9077/2001, NBR 14718/2008 e os códigos de prevenção e combate contra incêndio.

Os guarda corpos serão produzidos com estrutura em tubo galvanizado, altura total de 1,30m e espessura de 3mm. Fechamento em gradil de barras verticais de espessura de 2,65mm e espaçamento de 6mm entre as barras. Não será instalado corrimão junto ao guarda corpo.

### 2. CORRIMÃO:

A fabricação e instalação dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as especificações das normas NBR 9050/2020, NBR 9077/2001, NBR 14718/2008 e os códigos de prevenção e combate contra incêndio.

Os corrimãos devem ser instalados na escada em ambos os lados e um intermediário, a 0,92m e a 0,70m do piso, medidos da face superior até o bocel ou quina do degrau. Devem prolongar-se 0,30m nas extremidades.

As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas ao piso, sem protuberância.

---

Renata Gomes Carvalho Tófani  
Eng. Civil CREA-MG:211595/D