



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

### Diretoria Administrativa

Ofício SMS/DIRA 0451/2024

A/C Neimar Garcia

Pregoeiro do Certame

Cataguases, 25 de novembro de 2024.

Venho por meio deste, em atenção ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa PhD Online No-breaks e considerando o Processo Licitatório nº 152/2024, Pregão Eletrônico nº 86/2024, solicitar um reajuste no descritivo do item. Tal alteração é necessária para que possamos receber o item adequado e que possa nos atender da melhor forma possível.

Segue a descrição ajustada:

“FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK - Estabilizador Eletrônico tipo no break Microprocessado; Tensão de entrada 110V monofásico; Potência: 4000va ou 4Kva; Faixa de operação de entrada +/- 10%; Tensão de saída 110V monofásico; Faixa de regulação de saída +/- 5%; Frequência 60HZ; Rendimento > 90%; Distorção harmônica: nula; Tempo de comutação da tensão de Saída: nulo; Proteção contra sobre corrente: Disjuntor termo magnético ou fusível; Chaveamento compensado em degrau com monitoramento de tensão de entrada e saída; Tempo de acionamento com retardo automático; Desligamento automático com religamento automático, caso haja sub ou sobre tensão de rede; Gabinete metálico e pintura epóxi na cor branca ou preta com processo eletrostático; Forma de onda senoidal; Filtro de linha incorporado; Entrada com cabo força 20A e/ou bornes para conexão dos cabos, AUTONOMIA BATERIA 60 MIN A MEIA CARGA, fator de potência > 0,9 ; Onda PURA; Saída com 3 tomadas de 20A; Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação”.

Sem mais para o momento, despeço-me com os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

---

Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira  
Secretário Municipal de Saúde